湖南省资水犬木塘水库工程枢纽电站 110kV 主变和高压配电装置及其附属设备采购（第三次）补充通知[编号：第 1 号]

（招标编号：QMT\P-060）

一、内容：

各潜在投标单位：

现将招标文件相关内容通知你们，如下：

1、变压器的能耗值按招标文件参数要求，即空载和负载损耗数值分别为 9.7kW/79kW。

2、微水在线监测按全气室配置。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南省水利厅水利工程建设处，电话：0731-85483991。

三、联系方式

招 标 人：湖南省水利发展投资有限公司犬木塘水库建设分公司

地　　址：长沙市雨花区韶山北路 370 号省水利厅防汛楼 30 楼

联 系 人：陈学富

电　　话：0739-5155177

电子邮件：qmtzhaobiao@126.com

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地　　址： 长沙市东二环一段 1139 号湖南国际商务中心二楼 2056 室

联 系 人： 鞠桔、王维宇、李超

电　　话： 0731-84447300-2457

电子邮件： 23970212@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）