

中南智能产业园建设项目厂房一空调通风系统采购及安装工程澄清答疑及延期
公告

(招标编号: Z4301002023110904001)

一、内容:

详见附件

延期开标: 2023-12-13 09:00:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为长沙雨花经济开发区管理委员会开发建设局。

三、联系方式

招标人: 长沙长泰机器人有限公司

地址: 长沙市雨花经济开发区新兴路268号

联系人: 侯先生

电话: 18607313774

电子邮件: /

招标代理机构: 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地址: 长沙市芙蓉区东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼2056室

联系人: 邓鋈、肖辉、王文青、李超

电话: 0731-84447300转2457

电子邮件: 275436517@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 袁军 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)



中南智能产业园建设项目厂房一空调通风系统采购及安装工程 澄清答疑及延期公告

各潜在投标人：

中南智能产业园建设项目厂房一空调通风系统采购及安装工程投标人提出疑问时间已按招标公告的规定时间（2023年11月14日17：00）截止。投标人提交的问题经过汇总归类，类似问题不逐个答复。本次答疑作为招标文件组成部分，对招标文件的澄清与潜在投标人疑问的答复如下：

一、对投标人问题的回复

问题1：一、招标文件第二章投标人须知条款号1.12不允许偏离。

提疑：招标清单中空调室内机风量明显偏大，经查询招标文件参考品牌（格力、海尔）均不满足招标文件参数要求，同档次品牌（美的、欧科）等也不满足招标文件参数要求，排斥了国内一线品牌格力、美的、海尔竞标，涉嫌以不合理的条件限制、排斥潜在投标人，建议修改参数。二、招标文件废标项：★所投产品系列均获有节能产品认证证书。

提疑：1、请明确全热交换器是否要提供节能产品认证证书？2、全热交换器不属于强制节能产品，经调查，生产全热交换器的主流品牌均无节能产品认证证书。三、招标文件废标项：★本次招标采购的空调（内机、外机）及全热新风换气机设备须为同一品牌。

提疑：空调（内机、外机）属于空调设备，全热新风换气机属于通风设备，两种设备均有专业的生产厂家，各具有优势，此处设置两种设备必须为同一品牌，排斥了更有优势的产品竞标，涉嫌以不合



理的条件限制、排斥潜在投标人，建议删除同一品牌。

回复1：（一）经设计复核，市场调研，空调室内机风量多个品牌能满足要求，此项可适当调整允许偏离，但应不低于设计风量参数值的90%。

（二）全热交换器不需要提供节能产品认证证书，但多联机空调、分体机空调需提供。

（三）为了后期统一维护管理，本次招标采购的空调（内机、外机）及全热新风换气机设备须为同一品牌。

二、澄清

1、通风空调设备的参数以设计图纸为准。

2、招标工程量清单中薄型风管室内机SN-56参数按设计图纸要求 $L=810\text{m}^3/\text{L}$ 。

3、根据长沙市财政局2023年10月26日《关于暂停执行相关文件的通知》，本项目不需提供“两型产品承诺”。

三、其他

招标文件及其附件涉及上述内容都做相应修改，其他内容及要求不变。本项目投标文件递交的截止时间（投标截止时间）、开标时间和保证金缴纳截止时间延期至2023年12月13日9:00时。本澄清与答疑公告作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，若本澄清与答疑公告与招标文件有不一致之处，以本澄清与答疑公告为准。

